

V/v trả lời ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử
tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X

VP.HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ TN

Kính gửi:

ĐẾN Số: 4855
Ngày: 17/8/2023

Chuyên:

Lưu hồ sơ số:

- HĐND Thành phố Tây Ninh;
- UBND Thành phố Tây Ninh.

Căn cứ giấy mời số 135/GM-UBND ngày 28/7/2023 của UBND Thành phố Tây Ninh về việc tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điện lực Thành phố Tây Ninh báo cáo HĐND, UBND Thành phố Tây Ninh kết quả tiếp xúc cử tri về điện tại các phường xã như sau:

- Ý kiến cử tri phường 3: “*Hẻm 3 Hoàng Lê Kha có 01 trụ điện bị nghiêng, dây gần mái nhà*”. Điện lực đã cùng địa phương khảo sát hiện trường, xác định là trụ bị nghiêng và dây viễn thông chạm vào mái nhà dân. Tuy nhiên, để tăng thêm khoảng cách an toàn đối với lưới điện về lâu dài, Điện lực đã lập kế hoạch bổ sung để xử lý trong tháng 8/2023.

- Ý kiến cử tri phường Ninh Thạnh:

+ “*Các dây điện dọc theo bờ Kênh Tây tại khu phố Ninh Phước chùng thấp, vướng vào xe cơ giới thi công Kênh*”. Điện lực đã cùng địa phương khảo sát hiện trường xác định là dây sau công tơ của khách hàng tự kéo, Điện lực đã tư vấn kỹ thuật cải tạo và kiến nghị địa phương yêu cầu các hộ dân thực hiện sửa chữa lại đảm bảo an toàn và đúng kỹ thuật.

+ Về ý kiến đầu tư lưới hạ thế ngành Điện dọc Kênh Tây, Điện lực kiến nghị địa phương phối hợp cùng các bên liên quan bàn giao về mặt bằng dựng trụ có nền đất ổn định, *đảm bảo hành lang kênh và không di dời sau này*. Đồng thời, giải tỏa hành lang cây xanh thông thoáng, sau đó Điện lực sẽ đăng ký kế hoạch vốn với Công ty và triển khai thi công khi được cấp vốn.

- Những ý kiến khác của cử tri, Điện lực Thành phố Tây Ninh đã phối hợp trả lời tại các buổi tiếp xúc.

Trên đây là ý kiến trả lời của Điện lực Thành phố Tây Ninh tại các buổi tiếp xúc cử tri tại các phường xã, kính báo cáo HĐND, UBND Thành phố Tây Ninh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCTN (thay b/c);
- Lưu: VT, KHKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Ngọc Đẹp